



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de
Macau
衛生局
Serviços de Saúde

疾病預防控制中心
技術指引
CDC (Macau SS)
Orientações Técnicas

N.º: 073.CDC.NDIV.GL.2020
Versão: 3.0
Data de elaboração: 2020.02.25
Data de revisão: 2020.05.11
Página: 1/2

預防新型冠狀病毒肺炎 - 室內公共設施的管理建議

Prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus – Recomendações para gestão recintos fechados de instalações públicas

A aglomeração de pessoas e o contacto pessoal face a face são factores importantes de transmissão do novo coronavírus. Para reduzir o risco de propagação do vírus em recintos fechados de instalações públicas (doravante designados por instalações), foram elaboradas as presentes orientações.

(I) Gestão das instalações

1. Suspender o uso de equipamentos aquando de aglomeração de pessoas dentro das instalações.
2. Suspender todas as actividades presenciais, de grupo ou com aglomeração de pessoas.
3. Evitar a partilha de microfones, bolas, livros, brinquedos, etc., entre os utentes, limpar e desinfectá-los imediatamente após cada utilização.
4. Manter uma distância mínima de 1 metro entre os destacados de equipamentos e móveis dentro das instalações, como computadores, mesas e cadeiras, ou separá-los com divisórias impermeáveis.
5. Controlar o fluxo de pessoas que entra nas instalações, quando houver muitas pessoas, a entrada deve ser suspensa, e solicitar às pessoas que façam fila no espaço aberto. Ao fazerem fila, essas devem manter a distância do comprimento de um braço entre si.
6. Colocar um aviso, em forma erguida, dentro das instalações, a lembrar da higiene pessoal e para ser evitada aglomeração. Aconselhar as pessoas aglomeradas se a espalharem ou saírem das instalações.
7. Se possível, em recintos fechados, manter o ar-condicionado desligado e manter as janelas sempre abertas para uma boa circulação do ar; na necessidade de uso do ar-condicionado, manter o bom funcionamento do sistema de ventilação. Para detalhes, consulte “Prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus – Orientações para gestão de sistemas de ventilação e ar condicionado em locais públicos”.



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de
Macau
衛生局
Serviços de Saúde

疾病預防控制中心
技術指引
CDC (Macau SS)
Orientações Técnicas

N.º: 073.CDC.NDIV.GL.2020
Versão: 3.0
Data de elaboração: 2020.02.25
Data de revisão: 2020.05.11
Página: 2/2

預防新型冠狀病毒肺炎 - 室內公共設施的管理建議

Prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus – Recomendações para gestão recintos fechados de instalações públicas

8. Proporcionar, nas instalações sanitárias, suficiente sabonete e toalhas de papel descartáveis ou secadores de mãos, e garantir o funcionamento normal do equipamento.
9. Reforçar a limpeza e desinfecção dos destacados de equipamentos e objectos dentro das instalações, em especial, em locais de fácil acesso a mãos e instalações sanitárias. Consultar as directrizes relevantes para a limpeza e desinfecção ambiental.

(II) Gestão de utentes nos serviços

1. Todas as pessoas que entram e permanecem nas instalações devem usar uma máscara.
2. Medir a temperatura corporal das pessoas que entram nas instalações e aconselhá-las a apresentar a “[Código de Saúde de Macau](#)”, e não permitir a entrada de pessoas com febre ou tosse.
3. Evitar a aglomeração de pessoas dentro das instalações, devendo se mantida a distância mínima de 1 metro entre as pessoas.
4. Bebés e crianças devem ser protegidos pelos pais ou guardião para evitar que os mesmos tenham contacto com outras pessoas dentro das instalações, minimizando a frequência e o tempo de permanência dentro de instalações públicas.
5. Prestar atenção à higiene pessoal e higiene ambiental. Para detalhes, consulte a página electrónica: <https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19>.

Serviços de Saúde da Região Administrativa Especial de Macau
Centro de Prevenção e Controlo de Doenças